



Nazwa	Zasilanie	Oświetlenie	Gniazdo	Maszynownia	Rezerwa
Napięcie [V]	400	230	230	400	400
Typ przewodu	YKY 5x16	YDYp 3x1.5	YDYp 3x2.5	YKY 5x10	

Tablica Tw

OPRACOWAŁ	inż. Robert Szafrński	
PROJEKTOWAŁ	inż. Jarosław Szczepny upr. WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk	

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR

wamar Lotnicza 14, 87-800 Włocławek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885
e-mail: kontakt@pracownia-wamar.pl www.pracownia-wamar.pl

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE – BUDOWA DZWIĞU OSOBOWEGO UL. OGNIOWA 8/10, 87-800 WŁOCŁAWEK, DZ. Nr 43, OBREB EWD. WŁOCŁAWEK KM. 47			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA	PB	E.03
DATA	05-12-2019	SKALA	1:80	